



EFFECTIS ERA AVRASYA TEST ve BELGELENDİRME AŞ  
Dilovası OSB Mahallesi Fırat Caddesi No: 18  
Dilovası, Kocaeli / TÜRKİYE  
www.effectis.com

# TEST SONUÇ BELGESİ

No: EEA – 2200 – 0016

Bu belgede tanımlanan ürünlerin yangına dayanım testleri Efectis Era Avrasya Test Laboratuvarı'nda 15.06.2022 tarihinde belirtilen standart kapsamında gerçekleştirilmiştir:

## TS EN 1634-1:2014+A1:2018

"AK-02 & AK-03"  
TEK KANATLI AHŞAP KAPILAR

| YANGINA DAYANIM SINIFI                |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Yön: Yangından dışarıya doğru açılan. | E45, EI <sub>2</sub> 45, EI <sub>1</sub> 45 |
| Yön: Yangın içine doğru açılan.       | E45, EI <sub>2</sub> 45, EI <sub>1</sub> 45 |

Piyasaya süren firma: METE DEKORASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  
Şafak Mah. Akdeniz Sanayi Sit. 5018 Sok. No:9,  
Kepez, Antalya/TÜRKİYE

Üretici firma: METE DEKORASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  
Şafak Mah. Akdeniz Sanayi Sit. 5018 Sok. No:9,  
Kepez, Antalya /TÜRKİYE

e-imzalıdır  
Ali BAYRAKTAR  
Laboratuvar Müdürü  
15.06.2022

Bu belge, test sonuçlarının bir beyanıdır ve ürünün tip onayını veya belgelendirmesini temsil etmez. Ürün özellikleri ve uygulama alanı ile ilgili tüm detayları EEA-22-050 numaralı raporda tanımlanmıştır.

